

〈図-1〉 確認試料（確認ロット）の作り方

1.消火剤別に分ける	2.小型と大型に分ける	3.加圧方式別に分ける	4.製造年別に分ける	5.抜き取り確認試料数
粉末(ABC) 合計70本 	小型  60本	加圧式  40本	3年を超え 8年以下 のもの  20本	 毎回2本 (10%)
		蓄圧式  20本	8年を超え るもの  20本	 毎回4本 (20%)
		加圧式  4台	5年を超え 10年以下 のもの  10本	 毎回1本 (10%)
	大型(車載式)  10台	加圧式  6台	3年を超え 8年以下 のもの  2台	 毎回1台 (10%)
		蓄圧式  4台	8年を超え るもの  2台	 毎回1台 (20%)
		加圧式  10台	5年を超え 10年以下 のもの  4台	 毎回1台 (10%)
強化液合計30本 	小型  20本	蓄圧式  20本	5年を超え 10年以下 のもの  10本	 毎回1本 (10%)
	大型(車載式)  10台	加圧式  10台	3年を超え 8年以下 のもの  5台	 毎回5台 (全数)
			8年を超え るもの  5台	 毎回5台 (全数)

■耐圧性能試験(水圧試験)

- ・製造年から10年を経過したもの
- ・外観点検において本体容器に腐食等が認められたもの

■水圧試験シミュレーション

